

1-33. 12)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности Темрюкского района
353500 г. Темрюк ул. Таманская, 69
тел./факс: (86148) 6-01-60

Предписание № 72/1/11
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 14 муниципального образования Темрюкский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Лобань А. А. № 72 от 07.04.2014 года ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час. «00» мин. «21» апреля 2014 г. по «16» час. «00» мин. «20» мая 2014г. проведена проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору Сухорада Ильей Васильевичем в отношении МБОУ ООШ № 14 МО ТР по адресу: г. Темрюк, ул. Октябрьская 109.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю
(надзору), наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: директором МБОУ ООШ № 14 МО ТР Барановой Г.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2		3	4
1.	Отсутствует ограждение на крыши не менее 0,6 м с расстоянием между вертикальными членениями 30 см (Предлагается с 2011года)	(п. 8.11 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	

2.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.	(п. 1.4* СНиП 21-01-97*, МДС 21.1-98 п. 10.1)	20.05.2015	
3.	Горючая отделка потолка на пути эвакуации в школе (Предлагается с 2011 года)	(п. 6.25* СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
4.	Двери эвакуационных выходов из столовой выполнены шириной менее 1,2 м (Предлагается с 2011 года)	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
5.	Высота проходов в столовой в свету менее 2 м. (Предлагается с 2011 года)	(п. 6. 27* СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
6.	Дверь в подвал школы выполнена не противопожарной (Предлагается с 2011 года)	(п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
7.	Дверь эвакуационного выхода из подвала здания школы выполнена высотой в свету менее 1,9м (Предлагается с 2011 года)	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
8.	Объект не обеспечен требуемым расходом воды для целей наружного пожаротушения (Предлагается с 2011 года)	(п. 2.12 СНиП 2.04.02-84*)	20.05.2015	
9.	Не определены и не обозначены на дверях категории по пожарной и взрывопожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (лаборатория кабинета физики, кабинет мастерской для мальчиков) в соответствии с СП 12.13130.2009	(п. 20 Пост. Правит. РФ от 25.04.2012г. № 390)	20.05.2015	
10.	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м и высота менее 1,9 м (кабинет бухгалтерии)	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	
11.	Дверь в помещении для хранения спортивного инвентаря выполнена не противопожарной	(п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*)	20.05.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Темрюкского района
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«20» мая 2014 г.



И.В. Сухорада
(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

«20» мая 2014 г.

Директор МБОУ ООШ №14 Баранова Г.Н.
(должность, фамилия, инициалы)